

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**  
**COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO**



**COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA**  
**(Provincia di SALERNO)**

C.a.p. 84033 P.zza F. GAGLIARDI - U.T.C. Servizio LL.PP. - Tel. 0975-865242 e-mail: monaco.utc@comune.montesano.sa.it pec: utc1@pec.comune.montesano.sa.it

Prot. N. 10291

del 25/08/2017

**Comunità Montana Vallo di Diano**

**PADULA**

**Prot. 2017 /0003931    Ingresso**  
**del 25/08/2017**

**Mitt.:COMUNE DI MONTESANO**

**Alla C.U.C.**  
**“Comunità Montana Vallo di Diano”**  
Viale Certosa  
**84030 PADULA (SA)**

cuc@pec.montvaldiano.it

cuc@montvaldiano.it

**Procedura aperta per lavori di “RISANAMENTO E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MONTESANO SCALO 2° STRALCIO “B”.**CUP: H17H06000690004 – CIG 7161645868 – Chiarimento n. 01.

Richiesta chiarimenti e atti impresa “*omissis*”;

**CHIARIMENTO 1**

- a) Schema idraulico e di funzionamento del sistema fognario del Comune di Montesano:  
l'impianto fognario del Comune di Montesano s/M risulta realizzato in più fasi temporali di cui alcune di epoca remota. Di recente sono stati realizzati n° 3 lotti. Gli elaborati di cui ai lotti 1 e 3, su supporto cartaceo, sono consultabili presso questo Ufficio.  
Per il lotto 2, comprendente l'impianto di micro – grigliatura si forniscono elaborati in formato digitale (pdf).
- b) Elaborati tecnico/grafici sulla micro – grigliatura: vedi punto a).
- c) Elaborati grafici del pozzetto di sedimentazione: per il pozzetto di sedimentazione è presente in atti il solo elaborato n. 6, l'ubicazione è riportata nell'elaborato, pertanto oggetto di miglioria/integrazione.

**CHIARIMENTO 2**

- a) Miglioramento ambientale:

## ***CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO***

- gli allacci sono relativi alle sole utenze fognarie;
- per località Scalo si intendono le aree della frazione Scalo di Montesano sulla Marcellana oggetto di intervento o di immobili ubicati nelle immediate vicinanze;
- per determinare gli immobili presenti sull'area oggetto di intervento si rimette ortofoto in formato digitale;
- in riferimento allo schema idraulico si rimanda ai grafici di cui al progetto generale.

### **CHIARIMENTO 3**

- a) Per gli elaborati della micro-grigliatura si rimanda a quanto riportato al chiarimento 1 lett. a);
- La fornitura di energia elettrica è pari a 6 kW.
  - L'impianto è di recente messa in esercizio con funzionalità alternata, i costi pertanto non sono ancora stabilizzati.
  - Per installazione di eventuali impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si può utilizzare l'area dell'impianto di micro – grigliatura.
- b) Sollevamento località Gambatesa:
- Trattasi di impianto di sollevamento idrico di vecchia costruzione, connesso al ciclo integrato delle acque.
  - Potenza impegnata kW 132 + kW 11 con tensione 380V, costo annuo pari a circa €. 61.000,00 consumo annuo pari a circa 42.000 kW si forniscono elaborati grafici-descrittivi.

Montesano s/M, lì 25/08/2017



Il R.U.P.  
F.to arch. Corrado MONACO