



**COMUNE DI SANT'ARSENIO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

---

P.zza Domenico Pica, 1 84037 Sant'Arsenio (SA) tel. 0975.398033 fax 0975.398214 pec. :  
[protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it)

Prot. n. 1235 del 16.02.2018

**BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA**

Lavori di *"BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX-DISCARICA  
COMUNALE IN LOCALITA' "DIFESA"*  
**CUP: F99D16000770006 CIG: 7328107134**

**FAQ N. 17**

In riferimento alla realizzazione della barriera impermeabile- diaframma plastico in calcestruzzo bentonitico dall'esame dell'elaborato "REL\_13 Computo\_M\_E – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO" nel capitolo Sub Capitolo 6 – Cinturazione, non si ha evidenza della contabilizzazione delle operazioni di scavo con benna mordente (a meno della trincea guida) e del successivo trasporto a rifiuto delle terre da scavo provenienti dalla realizzazione del richiamato diaframma. Si precisa che i materiali rinvenuti dal suddetto scavo, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere riutilizzati in cantiere. Pertanto si richiede di chiarire l'allocazione dei suddetti costi nell'ambito del CME.

**RISPOSTA N. 17**

In riferimento al quesito sottoposto si rappresenta quanto segue:

- a) in merito alla scavo, la voce di computo metrico n. 9/31 è già comprensiva dello scavo "con idonei macchinari";
- b) per quanto concerne il trasporto a rifiuto delle terre da scavo si rimanda alla faq n. 14;
- c) in merito alle "caratteristiche intrinseche" dei materiali rinvenuti dallo scavo in parola si precisa che essendo gli stessi posti fuori dal perimetro di bonifica, potenzialmente, non dovrebbero essere contaminati.

Sant'Arsenio, 16.02.2018

Il Responsabile Unico del Procedimento  
f.to Arch. Arsenio Carimando

Il Progettista  
f.to Ing. Luigi Iannone